NİLÜFER BELEDİYESİ BURSA

İÇMESUYU MİKROBİYOLOJİK ANALİZ FORMU

Tarih : Ekim 2026

Mahalle Adı	Örnek Alınan Yer	Serbest Klor (mg/l)	Analiz Sonucu
Altınşehir	Fahrettin Kılınç Camii	0,34	Temiz
Ertuğrul	Ertuğrul Camii	0,36	Temiz
	Koç İ.Ö.O.	0,30	Temiz
Ürünlü	Ürünlü Camii	0,22	Temiz
	Ürünlü İ.Ö.O.	0,25	Temiz
Alaaddinbey	Alaaddinbey Camii	0,28	Temiz
	Alaaddinbey Mesleki Eğitim M	0,30	Temiz
Demirci	Demirci İ.Ö.O.	0,25	Temiz
	Demirci Camii	0,27	Temiz
	Kahvehane	0,25	Temiz
	Durak Kahvehanesi	0,25	Temiz
Üçevler	Üçevler Merkez Camii	0,33	Temiz
	Besob Eğitim Merkezi	0,24	Temiz
Kültür	Akşemseddin Camii	0,30	Temiz
	Abdurrahman Vardar İ.Ö.O.	0,32	Temiz
Çamlıca	Çamlıca Camii	0,27	Temiz
	Çamlıca Pazaryeri (Muhtarlık)	0,25	Temiz
Gümüştepe	Gümüştepe Camii	0,28	Temiz
	Gümüştepe İ.Ö.O.	0,25	Temiz
Odunluk	Şht.Yzb.Hakan Tan İlkokulu	0,30	Temiz
	Odunluk Camii	0,35	Temiz
Konak	Nilüfer Merkez Camii	0,37	Temiz
	Somuncu Baba Camii	0,32	Temiz
Beşevler	Süleyman Cura İ.Ö.O.	0,28	Temiz

Yusuf Erbil
Laboratuvar Teknikeri

Melahat KAYNAK
Biyolog

NİLÜFER BELEDİYESİ BURSA

İÇMESUYU MİKROBİYOLOJİK ANALİZ FORMU

Tarih : Ekim 2026

Mahalle Adı	Örnek Alınan Yer	Serbest Klor (mg/l)	Analiz Sonucu
Karaman	Karaman Muhtarlığı	0,20	Temiz
	Cemal Karakuş Camii	0,21	Temiz
Esentepe	İhsaniye İtfaiyesi	0,39	Temiz
	Esentepe Pazaryeri (Muhtarlık)	0,33	Temiz
İhsaniye	Dr.Ceyhun İRGİL Sağlık M.	0,30	Temiz
	İhsaniye Merkez Camii	0,23	Temiz
Barış	Nilüfer Kent Konseyi	0,34	Temiz
	İbrahim Uyar İ.ÖO.	0,30	Temiz
Cumhuriyet	Dilek Özer İ.Ö.O.	0,32	Temiz
	M.Zahid Kotku Camii	0,23	Temiz
Ataevler	Karamehmet İ.Ö.O.	0,27	Temiz
	Ahmet Uyar İ.Ö.O.	0,25	Temiz
Işıktepe	Işıktepe Camii	0,34	Temiz
	Somuncu Baba Camii	0,21	Temiz
Fethiye	U.Ü. Fethiye Tatbikat Camii	0,38	Temiz
	Gazi Osmanpaşa Camii	0,40	Temiz
	Fethiye Merkez Camii	0,41	Temiz
Özlüce	Özlüce Camii	0,32	Temiz
Ahmet Yesevi	Hoca Ahmet Camii	0,27	Temiz
	Eşref Ergin İ.Ö.O.	0,30	Temiz
Balat	Balat Camii	0,24	Temiz
Minareli Çavuş	Minareli Camii	0,21	Temiz
	Atatürk Endüstri Meslek Lisesi	0,28	Temiz

Yusuf Erbil
Laboratuvar Teknikeri

Melahat KAYNAK
Biyolog

NİLÜFER BELEDİYESİ BURSA

İÇMESUYU MİKROBİYOLOJİK ANALİZ FORMU

Tarih : Ekim 2026

Mahalle Adı	Örnek Alınan Yer	Serbest Klor (mg/l)	Analiz Sonucu
Yüzüncüyıl	Hafız Tayyar Arseven Camii	0,22	Temiz
19 Mayıs.	Hüsnü Züber İlkokulu	0,27	Temiz
23 Nisan.	Şinasi Yürek Camii	0,25	Temiz
29 Ekim.	29 Ekim Mahalle Muhtarlığı	0,28	Temiz
Çalı	Çalı Merkez Camii	0,36	Temiz
Kayapa	Cami Çeşmesi	0,24	Temiz
30 Ağustos Zafer	Şehit J.Er Eyüp Gürsoy İ.Ö.O.	0,31	Temiz
Hasanağa	Nilüfer Bld.Hasanağa Hizmet I	0,20	Temiz
	Hasanağa Camii	0,23	Temiz
Kızılcıklı	Şehit Kadir Çavuşoğlu İ.Ö.O.	0,35	Temiz
	Toki Camii	0,29	Temiz
Akçalar	Akçalar Camii	0,33	Temiz
	Akçalar İ.Ö.O.	0,30	Temiz
Gölyazı	Nilüfer Bld.Gölyazı Hizmet B.	0,34	Temiz
	Gölyazı İ.Ö.O.	0,27	Temiz
Dumlupınar	Hasan Güney İ.Ö.O.	0,33	Temiz
	Dumlupınar İlkokulu	0,30	Temiz
Görükle	Nilüfer Bld.Görükle Hizmet B.	0,37	Temiz
Kurtuluş	Kurtuluş Camii	0,53	Temiz
	Şahinler Anadolu Lisesi	0,41	Temiz
Balkan	Tuna İmam Hatip Ortaokulu	0,36	Temiz
	Necmiye Saygıner Camii	0,33	Temiz
İrfaniye	Kahvehane	0,42	Temiz
Gökçe	Gökçeköy Camii	0,45	Temiz
Büyükbalıklı	Büyükbalıklı Camii	0,38	Temiz

Yusuf Erbil
Laboratuvar Teknikeri

Melahat KAYNAK
Biyolog

NİLÜFER BELEDİYESİ
BURSA

İÇMESUYU MİKROBİYOLOJİK ANALİZ FORMU

Tarih : Ekim 2026

Mahalle Adı	Örnek Alınan Yer	Serbest Klor (mg/l)	Analiz Sonucu
Atlas	Kahvehane (Şebeke)	0,14	Temiz
Atlas	Cami Çeşmesi (Şebeke)	0,16	Temiz
Üçpınar	Kahvehane (Şebeke)	0,22	Temiz
Kadriye	Kahvehane (Şebeke)	0,53	Temiz
İnegazi	Ev Çeşmesi (Şebeke)	0,55	Temiz
İnegazi	Mahalle Çeşmesi (Şebeke)	0,58	Temiz
Yaylacık	Kahvehane (Şebeke)	0,37	Temiz
Dağyenice	Cami Çeşmesi (Şebeke)	0,13	Temiz
Dağyenice	Mahalle Çeşmesi (Şebeke)	0,10	Temiz
Doğanköy	Cami Çeşmesi (Şebeke)	0,23	Temiz
Yolçatı	Kahvehane (Şebeke)	0,25	Temiz
Badırga	Kahvehane (Şebeke)	0,26	Temiz

Yusuf Erbil
Laboratuvar Teknikeri

Melahat KAYNAK
Biyolog